



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division

**CERTIFICATE OF TECHNICAL APTITUDE
CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA**

N° BVA / AT / 0035 - 15

This certifies to

Se certifica a

SIME S.R.L.

*Marcelo T de Alvear 4304/06 - CP B1702FVJ - Ciudadela
Prov. de Buenos Aires - Argentina.*

Product

Producto

DETECTOR DE GAS

Marca: INTELLIGENTGAS Modelo: PORTATIL

Made in

Industria

Argentina

This certificate, issued within the scope of BUREAU VERITAS General Conditions, is valid until
Este certificado, expedido de acuerdo con las Condiciones Generales de BUREAU VERITAS es válido hasta el

At / on

Emitido en

Buenos Aires, 16 de Enero de 2015

**ALFREDO ALEJANDRO BUSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS**

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. General Conditions of Service are given on the back.
Este certificado no es válido sin el anexo indicado en la página 2. Las condiciones Generales de Servicio se detallan al dorso.
To check its validity telephone (54-11)-4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. (54-11)-4000-8008 e-mail: bvarg.gas@ar.bureauveritas.com

Solicite a su vendedor el Certificado



**BUREAU
VERITAS**

ANNEX 1 ANEXO 1

**Cde. CERTIFICATE OF TECHNICAL APTITUDE / CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA
N° BVA / AT / 0035 - 15**

General information / Datos generales

Fabricante:	SIME S.R.L.
Representante Técnico: Matrícula Profesional N°:	Ing. Pablo BARBERO I-6041
Trámite:	Renovación
Matrícula de Inscripción N°: Matrícula del Producto N°:	BVG 3625 BVG 3625/06
Trámite Anterior:	Certificado N° BVA/AT/0037-14

Technical features / Características técnicas

MODELO	PORTATIL (Para Gas Natural)
Alimentación:	Baterías incorporadas recargables o fuente externa
Duración de baterías:	20 hs continuas en aire limpio
Cargador/fuente:	Tensión: 220 V a 9 V
Sensibilidad :	Variación de alarma visual y audible entre 1 ppm / 10.000 ppm
Respuesta:	Instantánea (con variación del nivel audible y de la señal luminosa según ppm de Gas Natural)
Control de medición:	Analógica digital / microprocesada
Condiciones ambientales de utilización:	Rango temperatura: -20 °C / + 60 °C Rango de humedad (HR): 18% a 95%
Dimensiones:	120 x 80 x 35 mm más sonda flexible ↓ 15 x 220 mm
Peso de aparato:	370 gramos
Instrucciones de Uso:	Se deberá proveer con cada detector el manual de instalación, uso y mantenimiento en castellano.
Otra información técnica en documentación de Aptitud Técnica.	

La aptitud técnica del producto está avalada por la colocación de un logotipo de identificación con código alfanumérico de BUREAU VERITAS. El incumplimiento de este requisito invalida el presente certificado. Bureau Veritas Argentina realizará la inspección de cada lote para su habilitación, debiendo la firma informar con antelación.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberán ser formalmente notificadas con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.

At /on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Enero de 2015

ALFREDO ALEJANDRO BUSSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

*This Annex is an integral part of the Certificate of Aptitude Technical and should be read in conjunction with the same.
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aptitud Técnica, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.*

Av. L. N. Alem 1134 - 7° Piso (C1001AAT)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. (54) (11) 4000-8008

Fax (54) (11) 4315-3111

www.bureauveritas.com.ar